

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 8, 11 дома № 1 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 8, 11. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из кирпича вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 8, 11 и составляет 2,2 Па, что меньше требуемому значению разряжения равному 3 Па.
4. Замеры производились прибором Термоанемометр Testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г. до 13.08.2021г.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 8, 11 составляет 48 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м<sup>3</sup>/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 8, 11 на срок до 12 июня 2021 г.

7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт составлен 19 сентября 2020г.


за № 911

Копия документа в течение 6 месяцев с момента подписания

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 вентиляция  
 дымоход

размеры в метрах



Заказчик \_\_\_\_\_