

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 15, 18 дома № 1 по адресу Шерова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 15, 18. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из железы дымоотводы из железы вентиляционные каналы из железы.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 15, 18 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр ТЕРМО № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г. по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 15, 18 составляет 48 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 15, 18 на срок до 12 июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____ / Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____ / Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____ / Гладченко В. А./

(личная подпись)



г. Уютное, зарегистрирован «14» сентября 2020г.


за № 913

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Актуален в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 вентиляция размеры в метрах
 дымоход



Заказчик _____