

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1,4 дома № 1 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1,4. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из кирпича вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 1,4 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г. по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 1,4 составляет 78 м3/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м3/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1,4 на срок до 12 июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № кв 1 - дымовой канал через балкон. по причине (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г.

за № 916

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами.



вентиляция

дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____