

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Гютово

"5" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 21, 24, 27, 30 дома № 10 по адресу Кирова с целью

установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 21, 24, 27, 30. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.

2. Дымовые каналы выполнены из ж/б монолит дымоотводы из ж/б монолит вентиляционные каналы из ж/б монолит.

3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 21, 24, 27, 30 и составляет 12 Па, что соответствует требуемому значению разряжения равному 12 Па.

Замеры производились прибором Термоанемометр Testo № 410-1.

Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 12.08.2021г

4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 21-30 составляет 57 м3/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 63 м3/ч.

5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 21, 24, 27, 30 на срок до 5 месяцев 2021 г.

6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)


Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В.А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г.

М. П. Для документов

за № 765

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры,

соседями и др. лицами




вентиляция

размеры в метрах



дымоход



Заказчик