

**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от**  
**газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Усть-Илимск

"5" декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 22, 28, 31 дома № 10 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 22, 28, 31. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/железов дымоотводы из б/железов вентиляционные каналы из б/железов.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 22, 28, 31 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
4. Замеры производились прибором Термоанемометр БЕР-60 № 410-7. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 22, 28, 31 составляет 51 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,3 м<sup>3</sup>/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 22, 28, 31 на срок до «5» июня 2021 г.
7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

  
(личная подпись)

/ Нехорошкин Р.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

  
(личная подпись)

/ Гладченко Е.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

  
(личная подпись)

/ Гладченко В.А./

Акт зарегистрирован «14» декабря 2020г.

М. П. Для документов за № 768

**ПРИМЕЧАНИЕ:**


1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры,

соседями и др. лицами

☒ вентиляция                      размеры в метрах

☒ дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_