

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 32, 34, 36, 38, 40 дома № 11А по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.

В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 32, 34, 36, 38, 40. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из шести дымоотводы из шести вентиляционные каналы из шести.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 32, 34, 36, 38, 40 составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 г. по 13.08.2020 г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 32-40 составляет 73,8 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 4,3 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 32, 34, 36, 38, 40 на срок до «12» сентября 20 21 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)



Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)




ПРИМЕЧАНИЕ:

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

- ☒ вентиляция размеры в метрах
- ☒ дымоход



Заказчик _____