

АКТ периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 19, 17, 11 дома № 11А по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 19, 17, 11. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.

2. Дымовые каналы выполнены из кирпич дымоотводы из кирпич вентиляционные каналы из кирпич.

3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 19, 17, 11 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.

Замеры производились прибором Термоанемометер ЕЕ860 № 410-1.

Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2022.

4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 19, 17, 11 составляет 73,8 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 4,3 м³/ч.

5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 19, 17, 11 на срок до «12» июня 2021 г.

6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)


Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г.

за № 854

ПРИМЕЧАНИЕ:

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

размеры в метрах

дымоход



Заказчик _____