

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 15, 18, 21, 24 дома № 16 по адресу Широва с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 15, 21, 24. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/железа, дымоотводы из б/железа, вентиляционные каналы из б/железа.
3. Разряжение (тяги) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 15, 21, 24 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
4. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 до 13.08.2021.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 15, 21, 24 составляет 84 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 3,8 м³/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 15, 21, 24 на срок до «12» июня 2021 г.

Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

Р.А. Нехорошкин / Нехорошкин Р.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Е.А. Гладченко / Гладченко Е.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»


В.А. Гладченко / Гладченко В.А.
(личная подпись)



Акт действует в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах
☒ дымоход



Заказчик _____