

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Уютное

"12" сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 13, 16, 22 дома № 16 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 13, 16, 22. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/металл дымоотводы из б/металл вентиляционные каналы из б/металл.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 13, 16, 22 и составляет 2,2 Па, что соответствует требуемому значению разряжения равному 2,2 Па.
4. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 13, 16, 22 составляет 84 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 3,8 м³/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 13, 16, 22 на срок до «12» июня 2021 г.
7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____


(личная подпись)

/ Нехорошкин Р.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____


(личная подпись)

/ Гладченко Е.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____


(личная подпись)

/ Гладченко В.А./




Акт действует в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах

☒ дымоход



Заказчик _____