

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Уютное

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1, 4, 7, 10 дома № 2 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 1, 4, 7, 10. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/железов дымоотводы из \_\_\_\_\_ вентиляционные каналы из б/железов.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 1, 4, 7, 10 и составляет 22 Па, что \_\_\_\_\_ требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 1, 4, 7, 10 составляет 51 м3/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 63 м3/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 1, 4, 7, 10 на срок до «6» июня 20 21 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко В.А./

(личная подпись)




Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г

М.П. Документов за № 841

## **ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

вентиляция      размеры в метрах  
 дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_