

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Ютское

"6" сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14, 17, 20, 23 дома № 2 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 14, 17, 20, 23. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из ж/б дымоход, дымоотводы из ж/б дымоход, вентиляционные каналы из ж/б дымоход.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 14, 17, 20, 23 и составляет 2,2 Па, что меньше требуемому значению разряжения равному 3 Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 412-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 14-23 составляет 51 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 63 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 14, 17, 20, 23 на срок до «6» сентября 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____/ Нехорошкин Р.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____/ Гладченко Е.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

_____/ Гладченко В.А.
(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020 г.

М. П. Для документов за № 840


ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры,

соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах
☒ дымоход



Заказчик _____