

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Углич

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 19, 24, 34 дома № 23 по адресу Терешинской с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 19, 24, 34. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 150 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбесто-цемента дымоотводы из асбесто-цемента, вентиляционные каналы из асбесто-цемента.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 19, 24, 34 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
4. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2021 30.08.2021.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 19, 24, 34 составляет 63,9 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м³/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 19, 24, 34 на срок до «6» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко В.А./


(личная подпись)



Актуален в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах
☒ дымоход



Заказчик _____