

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Устьное

"6" сентября 2020г.


Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 18, 23, 28 дома № 23 по адресу Терешинской с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 18, 23, 28. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 150 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбесто-цемента, дымоотводы из \_\_\_\_\_, вентиляционные каналы из асбесто-цемента.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 18, 23, 28 и составляет 22 Па, что \_\_\_\_\_ требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па. Замеры производились прибором Термоанемометр tESto № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.09.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 18, 23, 28 составляет 63,9 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 18, 23, 28 на срок до «6» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

  
 (личная подпись)

/ Нехорошкин Р.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

  
 (личная подпись)

/ Гладченко Е.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

  
 (личная подпись)

/ Гладченко В.А./



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г.

за № 796

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

размеры в метрах

дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_