

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Угольное

"6" июль 2020

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и
печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А.
произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в
квартирах № 49,54 дома № 23 по адресу Терешковой с целью
установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.
В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 49,54.
Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 150мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбестоцемента, дымоотводы из _____
вентиляционные каналы из асбесто-цемент.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 49,54
и составляет 2,2 Па, что требуемому значению разряжения равному _____ Па.
Замеры производились прибором термоанемометр TESTO № 410-7.
Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3x квартир №49,54 составляет 63,9 м³/ч,
что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 49,54
на срок до «6» июль 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а
газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко В.А./


(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» июль 2020 г
за № 792

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течение 6 месяцев с момента
обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного
переоборудования владельцем квартиры,
соседями и др. лицами



вентиляция

размеры в метрах



дымоход