

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 45, 55 дома № 23 по адресу Терешинской с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 45, 55. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 150 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбесто-цемент дымоотводы из асбесто-цемент вентиляционные каналы из асбесто-цемент.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 45, 55 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 5х квартир № 45, 55 составляет 639 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 45, 55 на срок до «6» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко В.А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020 г.

для документов

за № 790

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

размеры в метрах

дымоход

