

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Уютное

"6" сентября 2020г

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 26,39,36 дома № 13 по адресу Терешинова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 26,39,36. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 150 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбесто-цементя дымоотводы из асбесто-цементя вентиляционные каналы из асбесто-цементя
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 26,39,36 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр Testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 26,39,36 составляет 63,9 м³/ч что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м³/ч
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 26,39,36 на срок до «6» июля 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

(личная подпись) / Нехорошкин Р.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

(личная подпись) / Гладченко Е.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

(личная подпись) / Гладченко В.А./



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г

М.П.

за № 787

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

дымоход

размеры в метрах

