

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"6" сентября 2020г.


Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 20, 30, 35 дома № 23 по адресу Терешинской с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 20, 30, 35. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 150 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбесто-цемент дымоотводы из \_\_\_\_\_ вентиляционные каналы из асбесто-цемент
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 20, 30, 35 и составляет 2,2 Па, что \_\_\_\_\_ требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па.
4. Замеры производились прибором Термоанализатор ТЕС-10 № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 20, 30, 35 составляет 63,9 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м<sup>3</sup>/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 20, 30, 35 на срок до «6» июня 20 21 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

 / Нехорошкин Р.А.  
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

 / Гладченко Е.А.  
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

 / Гладченко В.А.  
(личная подпись)




Акты зарегистрированы «14» сентября 2020г.

за № 794

Акты действительны в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция                      размеры в метрах  
☒ дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_