

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Уютное

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 38, 43, 53 дома № 23 по адресу Терешинской с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 38, 43, 53. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 150 мм.

2. Дымовые каналы выполнены из асбесто-цемента дымоотводы из _____ вентиляционные каналы из асбесто-цемента.

3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 38, 43, 53 и составляет 2,2 Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па.

Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-3.

Поверка прибора произведена с. 12.08.2020г. по 13.08.2020г.

4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 38, 43, 53 составляет 63,9 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 50 м³/ч.

5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 38, 43, 53 на срок до «6» июня 2021 г.

6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко В.А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» сентября 2020г.

за № 793

ПРИМЕЧАНИЕ:

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция



дымоход

размеры в метрах

