

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Юткое

"6" сентября 2024г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 19, 22, 25 дома № 26 по адресу Терешкова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 19, 22, 25. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбеста дымоотводы из асбеста вентиляционные каналы из асбеста.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 19, 22, 25 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термодинамометр ТЕС-60 № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2024 по 13.08.2024.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 19, 22, 25 составляет 90 м³/ч что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 3,6 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 19, 22, 25 на срок до «6» июля 2025 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № Кв 19 - Фановый канал в ванную по причине (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

Нехорошкин Р.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Гладченко Е.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Гладченко В.А.
(личная подпись)




зарегистрирован «14» сентября 2024г.

за № 821

действует в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах
☒ дымоход



Заказчик