

**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от**  
**газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Уютное

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 8,5,2 дома № 26 по адресу Терешковой с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 8,5,2. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140мм, а вентиляционных каналов 140мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из \_\_\_\_\_ вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 8,5,2 и составляет 22 Па, что \_\_\_\_\_ требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па. Замеры производились прибором Термоанемометер теса № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 8,5,2 составляет 90 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 3,6 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 8,5,2 на срок до «6» сентя 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Нехорошкин Р.А.  
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко Е.А./  
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_

/ Гладченко В.А./  
(личная подпись)




«14» сентября 2020г

за № 819

1. Действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

- вентиляция
  - дымоход
- размеры в метрах



Заказчик \_\_\_\_\_