

# **АКТ** **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Уютное

"6" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 10, 13, 16 дома № 26 по адресу Терешкова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 10, 13, 16. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из                      вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 10, 13, 16 и составляет 22 Па, что                      требуемому значению разряжения равному                      Па. Замеры производились прибором Термодинамометр ТЕС-60 № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 10, 13, 16 составляет 90 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 30 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 10, 13, 16 на срок до 6 июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах №                      по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

  
(личная подпись)

/ Нехорошкин Р.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

  
(личная подпись)

/ Гладченко Е.А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

  
(личная подпись)

/ Гладченко В.А./



с. Уютное зарегистрирован «14» сентября 2020г.

за № 820

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

размеры в метрах

дымоход



Заказчик