

**АКТ**  
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Юткое

"12" июня 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Некорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 13, 16 дома № 3 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 13, 16. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

- Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
- Дымовые каналы выполнены из шерпинг дымоотводы из \_\_\_\_\_ вентиляционные каналы из шерпинг.
- Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 13, 16 и составляет 92 Па, что требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па. Замеры производились прибором термоанемометр testo № 410-2. Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
- Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир №13,16 составляет 48 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м<sup>3</sup>/ч.
- Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 13, 16 на срок до «12 июне 2021 г.
- Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Некорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко В. А./


(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» июня 2020г  
за № 904

- Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
- Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др лицами

вентиляция размеры в метрах  
дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_