

**АКТ**  
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Фюзине

"12" января 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 12 дома № 3 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 12. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из шерпинг дымоотводы из шерпинг вентиляционные каналы из шерпинг.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 12 и составляет 21 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Герметический тестер № 410-1. Проверка прибора произведена С, 13.08.2020 по 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 5x квартир №12 составляет 48 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 12 на срок до «12 января 20 21 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



зарегистрирован «14» января 2020 г

за № 902


**ПРИМЕЧАНИЯ**

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция  
дымоход

размеры в метрах



Заказчик \_\_\_\_\_