

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

С. Уголое

"12" июня 2010г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Некорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №5, дома №3 по адресу Кирбоя с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №5. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет мм, а вентиляционных каналов 190 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из стеклоизделий дымоотводы из стеклоизделий вентиляционные каналы из стеклоизделий.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах №5 и составляет Па, что равно требуемому значению разряжения равному Па.
Замеры производились прибором термоанемометр testo № 410-1.
Проверка прибора проведена с. 13.08.2010 по 13.08.2012.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3x квартир №5 составляет 48 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №5 на срок до «12 июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах №5 по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

/ Некорошкин Р. А./

(личная подпись)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)




ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция
дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____