

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

г. Лютное

"12" февраля 2020г

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А, Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 22 дома № 32 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 22. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кислотостойкого чугуна дымоотводы из металлического оцинкованного листа вентиляционные каналы из металлического оцинкованного листа.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 22 и составляет 22 Па, что соответствует требуемому значению разряжения равному 20 Па. Замеры производились прибором Термоанемометр ТЕСКО № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир №22 составляет 93 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 46 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 22 на срок до "12" июня 20 21 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

 / Нехорошкин Р.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

 / Гладченко Е.А.
(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»


 / Гладченко В.А.
(личная подпись)



Акт зарегистрирован "14" февраля 2020г
за № 844

- ПРИМЕЧАНИЕ:**
1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
 2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

 вентиляция размеры в метрах
 дымоход



Заказчик