

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Сургутское

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р.А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В.А., Гладченко Е.А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 9, 15 дома № 32 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 9, 15. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из кирпича вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 9, 15 и составляет 22 Па, что равно требуемому значению разряжения равному 22 Па. Замеры производились прибором Термоанемометр ТЕС-6 № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 5х квартир № 9, 15 составляет 93 м³/ч что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 4,6 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 9, 15 на срок до 12 июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Нехорошкин Р.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко Е.А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____

/ Гладченко В.А./

(личная подпись)



- ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
 2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

дымоход

размеры в метрах

