

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с Уютное

"12" сентября 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 18, 15 дома № 5 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 18, 15. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 150 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбесто-цемента дымоотводы из металла вентиляционные каналы из металла.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 18, 15 и составляет 22 Па, что соответствует требуемому значению разряжения равному 20 Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-4. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г. по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 18, 15 составляет 48 м3/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м3/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 18, 15 на срок до 12 месяцев 20 21 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № кв 15 - дымовой канал герметизация. по причине (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____