

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Ютное

"12" сентябрь 2019

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 12, 9 дома № 5 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 12, 9. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из шерпие дымоотводы из шерпие вентиляционные каналы из шерпие.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 12, 9 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному — Па.
Замеры производились прибором Термоанемометр TESTO № 410-1.
Проверка прибора произведена с. 13.08.2020г по 13.08.2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 5x квартир №12, 9 составляет 98 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 6,7 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 12, 9 на срок до «12 » июне 20 31 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № — по причине —

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



за № 926


- ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Проверка проведена в течении 6 месяцев с момента —.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция
дымоход

размеры в метрах



Заказчик _____