

# АКТ

## периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газопользующего оборудования и бытовых печей

г. Ульянов

"5" сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 31, 35, 39 дома № 51 по адресу Саговае с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 31, 35, 39. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из ширши дымоотводы из \_\_\_\_\_ вентиляционные каналы из ширши.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 31, 35, 39 и составляет 2,2 Па, что \_\_\_\_\_ требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па. Замеры производились прибором Термосамаптер testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3к квартир № 31, 35, 39 составляет 90 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 36 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 31, 35, 39 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газопользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине \_\_\_\_\_

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)


Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» \_\_\_\_\_



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Мет. зарегистрирован «14» сентября 2020г


за № 771

Мет. действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

вентиляция                      размеры в метрах

дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_