

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Челябинск

"5" декабря 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №21,23,27,29 дома №51 по адресу Софийское с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №21,23,27,29. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из шерсти дымоотводы из _____ вентиляционные каналы из шерсти.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах №21,23,27,29 и составляет 2,2 Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па. Замеры производились прибором Термоанемометр + тест № 410-1. Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 до 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3x квартир №21 составляет 90 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 36 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №21,23,27,29 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах №_____ по причине _____ (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



за № 780

действителен в течении 6 месяцев с момента
обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного
переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами




вентиляция

размеры в метрах



дымоход



Заказчик _____