

АКТ периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Уютное

"5" сентября 2021

Мы, нижеподписавшийся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А. печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 12, 16, 18, 20 дома № 51 по адресу Сафуровое с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 12, 16, 18. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из асбеста дымоотводы из асбеста вентиляционные каналы из асбеста.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 12, 16, 18, 20 составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па.
- Замеры производились прибором Термоанемометр ЛСР60 № 410-1.
- Поверка прибора произведена с. 13.08.2020г
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 12-20 составляет 90 м³ что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 36 м³
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 12, 16, 18 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



1. Акт вступает в силу с момента подписания «14» сентября 2021 за № 775

обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами




вентиляция

размеры в метрах



дымоход



Заказчик _____