

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Уютное

"5" февраля 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 51, 55, 57, 59 дома № 51 по адресу Садовая с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 51, 55, 57, 59. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из кирпича дымоотводы из кирпича вентиляционные каналы из кирпича.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 51, 55, 57, 59 составляет 22 Па, что меньше требуемому значению разряжения равному 30 Па. Замеры производились прибором Термоанализатор testo № 410-1. Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2020.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 51, 55, 57 составляет 90 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 3,6 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 51, 55, 57 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____


(личная подпись)

/ Нехорошкин Р. А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____


(личная подпись)

/ Гладченко Е. А./

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____


(личная подпись)

/ Гладченко В. А./



Акт составлен «14» февраля 2020 г.

за № 782

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.


2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами



вентиляция

размеры в метрах

дымоход



Заказчик _____