

**АКТ**  
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

С. Чистое

"5" декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №43, 47, 41, 45 дома № 51 по адресу Сафоново с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 45, 47, 41. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 140 мм, а вентиляционных каналов 140 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из стеклопластика дымоотводы из стеклопластика.  
вентиляционные каналы из стеклопластика.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 43, 47, 41, 45 и составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_\_ Па.  
Замеры производились прибором Термоанемометр ТЕСТО № 410-1.  
Проверка прибора произведена с. 13.07.2020 по 15.08.2020.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3x квартир № 43, 47 составляет 90 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 36 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 43, 47, 41 на срок до 5 июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)




за № 781  
проверен «14» декабрь 2020 г

документов в течении 6 месяцев с момента  
обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного  
переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

вентиляция      размеры в метрах  
 дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_