

АКТ

периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Уютное

"5" сентября 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 16, 38, 60, 82 дома № 6 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 16, 38, 60, 82. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/белого в дымоотводы из _____ вентиляционные каналы из б/белого в.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 16, 38, 60, 82 и составляет 22 Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-1. Поверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2022.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 16-82 составляет 57 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 56 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 16, 38, 60, 82 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



_____ / Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



_____ / Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



_____ / Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акты за подписью и скрепкой от 14 сентября 2021 г.

за № 769

Акты действительны в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами




вентиляция

размеры в метрах



дымоход



Заказчик _____