

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

с. Чистое

"5" декабре 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и
печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А.
произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в
квартирах №6,72,94 дома № 6 по адресу Ильинская с целью
установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации.
В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №6,72,94.
Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет _____ мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из _____ дымоотводы из _____
вентиляционные каналы из обшитые.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах №_____ и
составляет _____ Па, что _____ требуемому значению разряжения равному _____ Па.
Замеры производились прибором Термосигнализатор testo № 410-1.
Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3x квартир №6,72,94 составляет 57 м³/ч,
что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 56 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №6,72,94
на срок до «5» ноябрь 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а
газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах №_____ по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)

Акт предварительно зарегистрирован «14» декабре 2020г.

за № 743



2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного
переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами




вентиляция

размеры в метрах



дымоход



Заказчик _____