

АКТ **периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от** **газоиспользующего оборудования и бытовых печей**

с. Гютоное

"5" сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А, Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 11, 32, 99, 113 дома № 6 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 11, 32, 99, 113. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из б/металлов дымоотводы из б/металлов вентиляционные каналы из б/металлов.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № 11, 32, 99, 113 составляет 22 Па, что требуемому значению разряжения равному Па. Замеры производились прибором Термоанемометр testo № 410-Р. Поверка прибора произведена с. 13.08. 2020г по 13.08. 2021г.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 11-113 составляет 57 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 56 м³/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 11, 32, 99, 113 на срок до «5» июня 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № _____ по причине _____

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз» _____



/ Гладченко В. А./

(личная подпись)




Акт составлен «14» сентября 2020 г.

за № 752

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

☒ вентиляция размеры в метрах
☒ дымоход



Заказчик _____