

АКТ  
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от  
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Ухтие

"5" декабря 2020г.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., и печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 4, 48, 70 дома № 6 по адресу Киргово с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах № 4, 48, 70. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет \_\_\_\_ мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из \_\_\_\_\_ дымоотводы из \_\_\_\_\_ вентиляционные каналы из стекловолокна.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах № \_\_\_\_\_ и составляет \_\_\_\_ Па, что \_\_\_\_\_ требуемому значению разряжения равному \_\_\_\_ Па. Замеры производились прибором терессонометр ТЕ 860 № 410-1. Проверка прибора произведена с. 13.08.2020 по 13.08.2021.
4. Расход удаляемого воздуха из помещений 3х квартир № 4, 48, 70 составляет 57 м<sup>3</sup>/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 56 м<sup>3</sup>/ч.
5. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах № 4, 48, 70 на срок до «5» сентябрь 2021 г.
6. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах № \_\_\_\_\_ по причине (указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

/ Гладченко Е. А./

(личная подпись)

/ Гладченко В. А./

(личная подпись)



Акт зарегистрирован «14» декабря 2020 г  
за № 754

Акт действителен в течении 6 месяцев с момента

2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного  
переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами




вентиляция

размеры в метрах



дымоход



Заказчик \_\_\_\_\_