

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов от
газоиспользующего оборудования и бытовых печей

г. Ютюб

"5" декабрь 2020

Мы, нижеподписавшиеся, директор МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Нехорошкин Р. А., печники МУП «Сакский райкоммунхоз» Сакского района Гладченко В. А., Гладченко Е. А. произвели периодическую проверку и чистку эксплуатируемых дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №41, 64, 85, 107 дома №6 по адресу Кирова с целью установления соответствия их требованиям нормативных документов и возможности эксплуатации. В процессе проверки произведена очистка дымовых и вентиляционных каналов в квартирах №41, 64, 85. Все каналы находятся в очищенном состоянии.

При периодической проверке установлено:

1. Сечение (диаметр) дымовых каналов (труб) составляет 120 мм, а вентиляционных каналов 120 мм.
2. Дымовые каналы выполнены из стекловолокна, дымоотводы из стекловолокна.
3. Разряжение (тяга) в дымовых каналах (трубах) на день проверки имеется в квартирах №41, 64, 85 составляет 57 Па, что 57 требуемому значению разряжения равному 57 Па. Замеры производились прибором термоанемометр TESTO № 410-1.
4. Проверка прибора произведена 13.08.2020 по 13.08.2020.
5. Расход удаляемого воздуха из помещений 3Х квартир №41-107 составляет 57 м³/ч, что соответствует требуемому значению величины воздухообмена равной 56 м³/ч.
6. Дымовые и вентиляционные каналы пригодны для дальнейшей эксплуатации в квартирах №41, 64, 85 на срок до «5 » июне 2021 г.
7. Дымовые и вентиляционные каналы не могут быть допущены к дальнейшей эксплуатации, а газоиспользующее оборудование (печи) подлежат отключению в квартирах №41, 64, 85 по причине

(указать дефекты каналов, отсутствие тяги и др.)

/ Нехорошкин Р. А./

(личная подпись)

(личная подпись)

(личная подпись)

Директор МУП «Сакский райкоммунхоз»

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»

Чистильщик 4 разряда МУП «Сакский райкоммунхоз»




Акт зарегистрирован «14» декабрь 2020 за № 748

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Акт действителен в течении 6 месяцев с момента обследования.
2. Предприятие не несет ответственности в случае самовольного переоборудования владельцем квартиры, соседями и др. лицами

вентиляция размеры в метрах
 дымоход



Заказчик _____